

Faxe Vandværk S M B A  
Præstøvej 84  
4640 Fakse  
Att.: Henning B. Hansen

Rapportnr.: AR-12-CA-00035085-01  
Batchnr.: EUDKVE-00035085  
Kunde nr. CA0003585  
Modt. dato: 22.11.2012

## Analyserapport

**Prøvested:** Faxe Vandværk Ledningsnet - V02000300 / 4351000399  
**Udtagningsadresse:** Industriparken 11-13, 4640 Fakse  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøveudtagning:** 22.11.2012 kl.08:35  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S KK1  
**Analyseperiode:** 22.11.2012 - 05.12.2012

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr:	03508501	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.014	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	9.7	°C				DS 2250	
pH	7.5	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	61	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	8.4	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Kopi til:**

Faxe Kommune, Kopimodtager drikkevand, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

05.12.2012



Annette Vendel  
Kunderådgiver

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.